



ב"ה, כ' בתמוז תשפ"א
30.6.2021

לכבוד משתתפי מכרז מס' 13/21

שלום רב,

**הנדון: מסמך הבהרות מס' 3 - מכרז מס' 13/21 הקמת גג פלדה מעל מבנה מבדק
כניסה שער 10 באוניברסיטת בר אילן**

1. כללי

1.1. להלן הבהרה טכנית בהמשך לסעיף 5 במסמך הבהרות 2:

המונח 'מערכת' לוחות צמנטיים' כמוגדר בסעיף 22.3 במפרט הטכני המיוחד הינה מערכת הכוללת את כל השכבות בסעיף הנ"ל: מלבד לוח ה-aquapanel עצמו, כלולים בין היתר גם קונסטרוקצית עזר, יריעת חסם מים לאיטום, שכבות צמנטיות חיצוניות נוספות לאיטום וגמר צבע. מערכת זאת מתוכננת לכל המעטפת הקלה של המבנים, למעט גג המבנים.

לעומת זאת, המונח 'לוח צמנטי' כולל רק את לוח ה-aquapanel עצמו וקונסטרוקצית עזר עבורו, ללא הרכיבים הנוספים שהוזכרו בסעיף הקודם והוגדרו בסעיף 22.3 במפרט הטכני המיוחד. הלוח הצמנטי מתוכנן רק בגג המבנים, כתשתית שתורכב מתחת לקירוי פח הקלזיפ.

1.2. **אנו מזכירים שהמועד האחרון להגשת הצעות הוא ביום 7.7.21 (כ"ז בתמוז תשפ"א) בשעה 12:00 בצהריים.**

1.3. יש להגיש את ההצעה עד למועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים הנמצאת בחדר 209 בבניין 408 בקמפוס האוניברסיטה ברמת גן. הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תיבדק. על המציע לקחת בחשבון כי אין אפשרות לאשר כניסת מציעים עם רכב לשטח האוניברסיטה ועליו להיערך בהתאם.

1.4. על המציע להקפיד על מתן מענה מלא לכל הדרישות במסמכי המכרז, לצרף את כל האישורים, ההצהרות, ההוכחות וכל צרופה אחרת, כשהם מלאים כראוי. **הצעת מציע שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים עלולה להיפסל.**

1.5. מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום ומאושר על ידו.

בברכה,

יחידת המכרזים
אוניברסיטת בר אילן