

ב"ה, ח' אדר תשפ"ו
25 פברואר 2026

לכבוד משתתפי מכרז מס' 2/26

שלום רב,

הנדון: מסמך הבהרות מס' 1 - מכרז חד-שלבי מס' 2/26
לאספקה, התקנה ותחזוקת ציוד ומערכות כיבוי אש

1. כללי

- 1.1. המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום **9.3.2026 בשעה 14:00** **בצהריים** יש להגיש את ההצעה עד למועד האחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים המוצבת בבניין הרכש, מבנה מס' 408, חדר 209 באוניברסיטת בר אילן. הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה **לא תיבדק**.
- 1.2. על המציע לקחת בחשבון כי אין אפשרות לאשר כניסת מציעים עם רכב לשטח האוניברסיטה ועליו להיערך בהתאם.
- 1.3. על המציע להקפיד על מתן מענה מלא לכל הדרישות במסמכי המכרז, לצרף את כל האישורים, ההצהרות, ההוכחות וכל צרופה אחרת, כשהם מלאים כראוי. **הצעת מציע שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים עלולה להיפסל**.
- 1.4. מסמך הבהרות זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום ומאושר על ידו, גם אם לא הגיש שאלות ו/או הסתייגויות.
- 1.5. **תשומת לב המציעים, פורסם נוסח מעודכן לנספח 4 (כתב כמויות) תחת שם הקובץ "נספח 4 - כתב כמויות מעודכן". יש להגיש במסגרת ההצעה את הנוסח המעודכן בלבד, מובהר כי הגשת הנוסח הקודם עלולה להביא לפסילת ההצעה.**

2. להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון:

מס"ד	שם המסמך	עמוד	סעיף	שאלה	תשובה / הבהרה
1.	נספח 4 – כתב הכמויות	טיפולים שונים	31	האם קיימות מערכות קצף אוטומטיות? איזה וכמה? המחיר כאן הוא לליטר?	יש מערכת אחת. מורכבת ממים +מיכל קצף. המחיר לליטר.
2.	נספח 4 – כתב הכמויות	החלפות	19-22	האם קיימות משאבות ? אם כן איזה וכמה?	לא קיימות משאבות, אופציה עתידית אם נצטרך.
3.	נספח 4 – כתב הכמויות	שונות	165	לפי איזה שטח מתייחסת הבדיקה? כמות מתזים?	שורות 164 ו- 165 נמחקו. התשלום עבור מכון התקנים ישולם לקבלן על ידי האוניברסיטה גב אל גב, קרי, הקבלן יציג אגרה משולמת וחשובית לאוניברסיטה לתשלום.
4.	נספח 4 – כתב הכמויות	שונות	168-169	האם מחיר הביקורת החודשית והרבעונית מתייחס לראש מערכת/ תחנת הפעלה או לכל המבנים ?	המחיר לבדיקה חודשית הוא לכלל המערכות קרי, 127 תחנות. 12 פעמים בשנה בדיקה חודשית ובדיקה רבעונית לכלל המערכות 4 פעמים בשנה, יש למלא מחיר

יחידת המכרזים

מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות

מס"ד	שם המסמך	עמוד	סעיף	שאלה	תשובה / הבהרה
					ליחידה אחת בלבד, המחיר ליחידה יוכפל בכמות הנתונה.
.5	נספח 1 – מפרט טכני	19	1.2.5	קיימת סטירה פנימית בנוגע למערכות כיבוי באבקה כאשר הספק של המערכות מתמודד בתור מציע למתן שרות במכרז נבקש קבל מחיר אחיד לכל המציעים.	שורה 6 נמחקה מנספח 4 (כתב הכמויות). למערכות כיבוי באבקה תינתן הצעת מחיר לאוניברסיטה לאחר זכייה. בנוסף, לסיפא של סעיף 1.2.5 יתווסף המשפט הבא: מובהר כי לאוניברסיטה שמורה הזכות להעסיק קבלן מטעמה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
.6	נספח 4 – כתב הכמויות	עמודת בדיקות	סעיף 1	האם הבדיקה כוללת גם החלפת ציוד פגום או לפי מחירון.	לפי מחירון.
.7	נספח 4 – כתב הכמויות	עמודת בדיקות	סעיף 7	בדיקה לפי תקן 1928 למערכות מתזים על כל סוגיהם הכמות 127 מדבר רק על תחנות ראשיות או תחנות ראשיות כולל ברזים ורגשים קומתיים	127 תחנות, המספר כולל את כל התחנות הראשיות והקומתיות.
.8	נספח 4 – כתב הכמויות	עמודת בדיקות	סעיף 1-9 כולל	האם הפרק כולל את החלפים או רק את הבדיקות כולל זמן טכנאי להחלפה.	ראה שורה 173 (מודגש בצהוב) בנספח 4.
.9	נספח 1	20	1.6	האם הספק הנוסף הוא במקום או בנוסף?	במקום, כמצוין בסעיף 1.6.
.10	נספח 1	21	3.4	מה הכוונה בדיסק? יכול להישלח במייל?	ניתן לשלוח במייל.
.11	נספח 2	41	כללי	האם צריך למלא ולחתום על ההסכם בהגשת הצעה או רק לאחר זכייה?	יש להגיש את נוסח ההסכם כשהוא חתום כבר במועד הגשת הצעה . על המציע לחתום בכל עמוד מעמודי ההסכם. במידה והמציע הוא תאגיד, החתימה תבוצע על ידי מורשי החתימה המוסמכים בצירוף חותמת התאגיד, וזאת בהתאם להוראות סעיפים 14 (הוראות לגבי הכנת הצעה) ו-15 (הגשת הצעה) למסמכי המכרז.
.12	נספח 2	46	6.6	באיזה פורטל מדובר?	הפורטל המדובר הוא פורטל ספקים של חברת סטורנקסט.

יחידת המכרזים
מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות

מס"ד	שם המסמך	עמוד	סעיף	שאלה	תשובה / הבהרה
.13	תנאי ף	5	9	בשבוע שעבר 9.2 היה סיור קבלנים בבר אילן בנוגע למכרז אספקה והתקנת מערכות כיבוי אש. היינו צריכים להגיע, אך למי שהיה צריך לבוא, נולד תינוק בשעה טובה ולכן הוא לא הצליח להגיע. האם יש משהו לעשות בנידון? או סיור נוסף שנוכל להשתתף בו?	לא יתקיים מפגש מציעים נוסף.

בברכה,
 יחידת המכרזים
 אוניברסיטת בר אילן