

ב"ה, כ"ב שבט, תשפ"ו
9 בפברואר, 2026

לכבוד
משתתפי מכרז מס' 1/26

שלום רב,

הנדון: מסמך הבהרות 2 - מכרז 1/26 לשירותי תחזוקת מתח גבוה

1. **כללי**
- 1.1 המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הינו: **16/2/2026**, בשעה **14:00**.
- 1.2 תוקף ההצעה **השתנה** ועומד על **30/6/2026 (כולל)**.
- 1.3 על ההצעה להיות סגורה במעטפה הכוללת את מספר המכרז וללא זיהוי המציע ולהימצא בתיבת המכרזים הנמצאת בבניין 408, חדר 209 לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
- הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תיבדק.
על המציע לקחת בחשבון כי לעורך המכרז אין אפשרות לאשר כניסת מציעים עם רכב לשטח האוניברסיטה ועליו להיערך בהתאם.
- 1.4 על המציע להקפיד על מתן מענה מלא לכל הדרישות במסמכי המכרז, לצרף את כל האישורים, ההצהרות, ההוכחות וכל צרופה אחרת, כשהם מלאים כראוי.
- הצעת מציע שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים עלולה להיפסל בשל פגיעה ביכולת האוניברסיטה לבצע השוואה בין ההצעות.
- 1.5 מסמך הבהרות זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום ומאושר על ידו, גם אם לא הגיש שאלות ו/או הסתייגויות.
- 1.6 למסמך הבהרות זה מצורף נוסח מתוקן של פירוט התחנות וטופס הצעת המחיר. על המציעים להוריד את המסמך המעודכן ולהחליף את המסמכים המקוריים.

2. **תיקון תיאור תחנת השנאה**

- 1.2 **יהדות, מבנה 410, תחנת השנאה וחלוקה אזורית**
- 1.2.1 **תכולה**
- א. 2 מסדרי מ"ג בשדה בודד.
- ב. שני תאי כניסה כחלק מלולאה וארבעה תאי יציאה.
- 1.2.2 **פירוט קווים**
- א. תא כניסה מבית מכונות (215) ותא כניסה מבניין תת"ק (906), קו הזנה לשנאי 630KVA, קו הזנה לשנאי 1000KVA, קו הזנה רדיאלי לבניין דהאן (505) ותא שמור.

בברכה,
יחידת המכרזים
אוניברסיטת בר אילן

3. טבלת לוחות ראשיים בתחנות השנאה

רשימת כמות ורוחבי תאים בלוחות ראשיים לאחזקה מונעת בתחנות טרנספורמציה
אוניברסיטת בר-אילן

חיבור חח"י	שם התחנה (מס' בניין)	תא 40 ס"מ	תא 60 ס"מ	תא 80 ס"מ	תא 100 ס"מ	תא 120 ס"מ
	בית מכונות, מבנה 215, תחנת השנאה וחלוקה ראשית	5	8	16		
א	יהדות (410)	1	1	5		
	דהאן (505)		1	5	2	1
	תת"ק (906)		3	3	2	
	כיתות 2 (605)			7	1	
	מוח (901)	1		7	5	
	חינוך חדש (905)		5	4		
	הנדסה (1103)			1	14	1
	בניין וואהל		5	4		
	מוזיקה (1005)	1	2		2	
	יעקובוביץ (1002)		7	2		
ב	ננו (206)	2	9	7	4	
	פיזיקה חדש (202)			15		
	גונדה (204)			7		
	תט"ז מעונות(אין מ"נ)	-	-	-	-	-
	בית חיות (100)		4	1	3	
	רזניק (209)			7		
	מנהלה (402)	3	14	3		
	משפטים (305)			6	2	
	מדעי מחשב 503	4	7	7		
	מחשבים ומתמטיקה (216)		8	5		
סה"כ	21 תחנות	17	74	112	35	2

4. פריסת שנאים בתחנות

סידורי	מספר בניין	שם בניין	גודל שנאי (KVA)	כמות / הערות
1	215	בית מכנות	630	4
			630	רזרבי, לא מחובר
			800	2
			1,250	1
2	402	מנהלה	630	2
			800	1
3	305	משפטים	1,000	1
4	203	פיזיקה	1,600	1
5	תת"ז	מעונות	800	1
6	204	גונדה	1,250	1
7	209	רזניק	1,250	1
8	410	יהדות	1,000	1
		יהדות	630	1
9	505	דהאן	1,000	1
10	906	תת"ק	1,000	1
11	105	כיתות	1,000	2
12	1005	מוזיקה	800	1
13	1002	יעקובוביץ	1,000	1
14	1401	וואהל	1,000	1
15	1102	בי"ס להנדסה	1,600	2
16	901	חקר המוח	1,600	2
17	100	בית חיות	630	2
18	503	מדעי המחשב	1,600	1
			1,250	1
19	216	מחשבים ומתמטיקה	1,250	1
20	206	ננו	1,600	3
21	905	חינוך חדש	1,000	1
37		סה"כ		

להגשה במעטפה נפרדת

5. הצעת מחיר –

- 5.1 על המציע לציין את המחיר המבוקש לתחזוקת תחנה לשנה, בשקלים חדשים בלבד.
5.2 ההצעה תכלול את כל ההוצאות הנדרשות לספק את השירותים, לרבות ביטוחים, מיסים (למעט מע"מ), כוח אדם וכו'.
5.3 מע"מ יתווסף למחיר בהתאם לשיעורו בדין במועד הוצאת החשבונית.
5.4 המחיר הינו אחיד לכלל השירותים והפעילויות הנדרשים במפרט השירותים בנספח 1.

מחיר טיפול שנתי	מחיר תחזוקה שוטפת ושבר	שם התחנה (מס' בניין)	חיבור חח"י
		בית מכונות, מבנה 215, תחנת השנאה וחלוקה ראשית	
		יהדות (410)	א
		דהאן (505)	
		תת"ק (906)	
		כיתות 2 (605)	
		מוח (901)	
		חינוך חדש (905)	
		הנדסה (1103)	
		בניין וואהל	
		מוזיקה (1005)	
		יעקובוביץ (1002)	

תאריך	שם מלא של החותם בשם המציע	חתימה וחותמת המציע

מחיר טיפול שנתי	מחיר תחזוקה שוטפת ושבר	שם התחנה (מס' בניין)	חיבור חח"י
		ננו (206)	ב
		פיזיקה חדש (202)	
		גונדה (204)	
		תט"ז מעונות	
		בית חיות (100)	
		רזניק (209)	
		מנהלה (402)	
		משפטים (305)	
		מדעי מחשב 503	
		מחשבים ומתמטיקה (216)	
		סה"כ	
במילים:	% _____	הנחה על מחירון דקל לציווד חשמל, (לפחות 20%)	ג

תאריך	שם מלא של החותם בשם המציע	חתימה וחותמת המציע