

## נוהל עבודה בחום (אש גלויה)

### הגדרות:

"עבודה בחום" - "כל עבודה שמתבצעת באמצעות אש גלויה (ריתוך, השחזה, חיתוך, קידוח, מבער, זיפות וכד').  
"צופה אש" - עובד נוסף שעבר הכשרה בהפעלה ושימוש בציוד כיבוי אש ומצויד באמצעי כיבוי אש נייד מתאים, עובד זה לא יעסוק בעיסוק אחר במהלך העבודה החמה, תפקידו להיות בכוננות לכל התרחשות של דליקה במקום וכיבוי המייד.

### מטרה:

מטרת נוהל זה לקבוע כללים להבטחת רמת בטיחות נאותה בעבודה עם חום (אש גלויה) וכך להקטין את הסיכון.

### שיטה:

- לפני ביצוע כל עבודה בחום האחראי הקבלן/המבצע בתאום עם מזמין העבודה יבדוק את איזור העבודה המיועד ויוודא הרחקת כל החומרים הדליקים עד לטווח רדיוס של 10 מטר לפחות.
- יוודא חסימת כל הפתחים והמעברים למניעת בריחת ניצוצות.
- חפצים קבועים שאינם ניתנים להזזה, יכוסו במעטה/בברזנט לא דליק.
- ליד כל מבצע עבודה בחום, יוצב צופה אש שיהיה מצויד באמצעי כיבוי נייד מתאים לסוג החומרים הדליקים בסביבת מקום ביצוע העבודה.
- צופה האש יהיה במקום כ- 30 דקות לאחר גמר ביצוע העבודות, על מנת לוודא שלא נותרו במקום כל מקורות הצתה.
- יש לוודא ניטרול גלאי עשן בתיאום עם ממונה בטיחות אש.

טלפון חירום – 03-5317777.

## הרשאה לביצוע עבודה בחום (אש גלויה)

קבלן מבצע העבודה: \_\_\_\_\_, שם המזמין: \_\_\_\_\_

אתר ביצוע העבודה: \_\_\_\_\_, תאריך ביצוע העבודה: \_\_\_\_\_

תיאור העבודה: \_\_\_\_\_

שם מנהל העבודה: \_\_\_\_\_ טל' נייד: \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_

שם צופה האש: \_\_\_\_\_ טל' נייד: \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_

הנחיות מיוחדות: \_\_\_\_\_

אני הח"מ מאשר כי קראתי והבנתי את הנוהל לביצוע "עבודה בחום",  
הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים למניעת אירועי אש ו/או אירועי בטיחות במהלך העבודה.

| המזמין מבר אילן/מנהל הפרויקט |  | אישור מבצע העבודה (הקבלן) |  | אישור צופה האש |  |
|------------------------------|--|---------------------------|--|----------------|--|
| שם ומשפחה:                   |  | שם ומשפחה:                |  | שם ומשפחה:     |  |
| חתימה:                       |  | חתימה:                    |  | חתימה:         |  |

ממונה בטיחות \_\_\_\_\_